


34 020 001 **GROHTHERM SPECIAL MISCELATORE TERMOSTATICO PER CLINICA**










DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- leva curva in metallo 250 mm
- angolo di rotazione 100°
- fermo in metallo
- vitone a dischi ceramici 1/2"
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafetyPlus manopola metallica con blocco di sicurezza della temperatura tra 35°C e 43°C
- possibilità di disinfezione termica utilizzando la manopola 47 994 000 (opzionale)
- rompigetto laminare 9 l/min
- guarnizione di arresto e filtri
- sporgenza 255 mm
- raccordi ad S

34 020 001 **GROHTHERM SPECIAL MISCELATORE TERMOSTATICO PER CLINICA**



PARTI DI RICAMBIO , agosto 2013 – now

1: Leva 250 mm (Ordine n. 47410000)

2: Kit ricambio per fissaggio (Ordine n. 45186000)

2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

3: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)

3.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

4: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47885000)

5: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)

6: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49072000)

7: Raccordo a S bloccabile (Ordine n. 12051000)

7.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)

7.2: Rosetta (Ordine n. 45392000)

8: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)

8.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

8.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

8.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

9: Bocca fusa girevole (Ordine n. 13138000)

9.1: Limitatore di portata (Ordine n. 13960000)

9.2: O-RING 20 PZ. (Ordine n. 0128500M)

9.3: Limitatore (Ordine n. 0974000M)

10: Set prolunga 30 mm (Ordine n. 46238000)*

11: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

12: Grohtherm Special maniglia (Ordine n. 47994000)*

13: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

14: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

15: Termometro (°C) (Ordine n. 19001000)*

* Accessori speciali